506700.00
506650.00
506600.00
ул. Полевая
Охранная зона ГРПШ
Узел 1
Вид "А"
Ограждение ГРПШ 3,0х6,0 м
Проектируемый ГРПШ марки ГРПШ-РДСК-50БМ-1/1-4-1000-У с регуляторами давления газа типа РДСК-50БМ при Рраб.ч.=1,2МПа, Qрасч.=254,0 м³/ч
Опора DN50
Опуск в землю Г.ст ⌀57х3,5 мм ПКО
Н.с.2" ПЭ 100⌀63-с.т.⌀57" ПКО+1,0
Прокладку газопровода на участке (ПКО+2,5 – ПКО+24,5) выполнить закрытым способом методом ННБ в футляре ПЭ 100 SDR11 110х10,0, Lф=22,0м
Молниеотвод
Заглушка ПЭ100 DN 63 ПКО+56,0
Г2 ПЭ 100 ГАЗ SDR11 ⌀63х5.8 ГОСТ Р 58121.2-2018
РП1 ⊙157.43
РП2 ⊙157
А разр
огород
бочка
ж/б пл.
6/g cm d=159
яблоня
10,0
13,8
34,8

Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	552/21-7-6705-25-00070-ППО
Разраб.		Ельцова				Газопровод ввод высокого давления к комплексу по сушке, переработке и хранения зерна, дом №18 по ул. Полевой в с. Большая Дорога Старорюрьевского района
ГИП		Солопова				Проект полосы отвода — Стадия: П; Лист: 2; Листов: 12
Н.контр.		Горбенко				План 1:500. Ситуационный план. Высокое давление — ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

Щит с вычислителем коммерческого УУГ (ЩУГ)
размещение в отапливаемом помещении

граница участка заявителя

Подземная кабельная линия к вычислителю

Подземный Г2 внеплощадочный
ПЭ100 SDR11 ϕ63х5,8 ГОСТ Р 58121.2-2018

отрезка заглушки, врезка Муфта ЭС SDR11 ϕ63
точка подключения к внеплощадочному газопроводу

506600
1196550

Проектируемый подземный Г2
ПЭ100 SDR11 ϕ63х5,8 ГОСТ Р 58121.2-2018

Проектируемый подземный Г2
ПЭ100 SDR11 ϕ110х10,0 ГОСТ Р 58121.2-2018

ГРПШ с коммерческим УУГ
Рвх=0,298МПа Рвых=30,0 кПа
отдельно стоящий

автовесовая

ангар

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

АО «Газпром газораспределение Тамбов»
Филиал в г. Котовске
Согласовано
Начальник (наименование)
«03» 03 2021 г.
Регистр. №

506750
1196750

С

К.Н. 68:19:2303006:45

М
ангар

0.4 кв. 1 каб.

0.4 кв. 4 пр.

Вр 2
157.11

Ш

157.20 157.16 157.09 157.47 157.60 157.49 157.45 157.19 157.11 157.40 157.48 157.23 157.37 157.50 157.54 157.33 157.46 157.61 157.32 157.30 157.58 157.70 157.67 157.85 157.46 157.83 157.56 157.73 157.63 157.78 157.88 157.94 157.82 157.62 157.61 157.51 157.66 157.84 157.92 157.91 157.94 157.53 158.01 157.40 157.70 157.94 158.22 158.05 158.11 157.86 157.13 157.20 157.17 157.10 157.15 157.18 157.06 157.32 157.22 157.37 157.35 157.41 157.44 157.23 157.25 157.51 157.43 157.59 157.48 157.87 157.76 157.93 157.53 157.34 157.28 157.41 157.46 157.31 157.07 157.23 157.99 157.97 157.79 157.70 157.84 157.80 157.74 157.81 157.98 157.73 157.64 157.89 157.92 157.88 157.94 157.87 157.16 157.04 157.09 157.07 157.18 157.99 157.85 156.84 156.85 156.80 156.99 156.74 156.77 156.73 156.97 156.79 156.70 156.64 156.80 156.99 156.89 156.74 156.97 156.85 156.92 156.98 156.88 156.94 156.99 156.87 156.73 156.84 156.85 156.96 156.16

4000

А

Проектируемый подземный ГЗ
ПЭ100 SDR11 ф110х10,0 ГОСТ Р 58121.2-2018

подземный кран ПЭ DN100
шток под ковер

Установливаемые газовые горелки

Проектируемый подземный ГЗ
ПЭ100 SDR11 ф90х8,2 ГОСТ Р 58121.2-2018

граница участка заявителя

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Макеев			01.22
Н.контр.		Орлов			01.22
ГИП		Торопов			01.22

140-21-ППО.ГЧ

Газоснабжение сушилок в Б.Дороге, расположенных по адресу:
393810, Тамбовская обл., Старооскольский район,
с. Большая Дорога, ул. Полевая, д.18

Наружное газоснабжение.

Стадия	Лист	Листов
П	3	6

Топографическая карта-схема с указанием границ административно-территориальных образований.

ООО "ЦЭИ"
г. Иваново