

N 244

Дата 19.04.2021г.

Приложение №1

к договору о подключении с ЗАО «Касторное-АГРО-Инвест» от 19.04.21 № 3984/1-21

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения

1. Кем выданы: филиалом АО «Газпром газораспределение Курск» в пос. Кшенский.
2. Кому выданы: ЗАО «Касторное-АГРО-Инвест»
3. Объект капитального строительства административное здание, расположенный по адресу: Курская область, Касторенский район, п. Касторное, ул. Буденного, д.7
4. Максимальная нагрузка (часовой расход газа): – 4,9 нм³/ч.
5. Давление газа в точке подключения:
 - 5.1. Максимальное-0,0030 МПа;
 - 5.2. Фактическое (расчетное)-0,0021 МПа.
6. Информация о газопроводе в точке подключения:
 - 6.1. Точка подключения: существующий газопровод низкого давления административного здания д.9 по ул. Буденного в п. Касторное
 - 6.2. Диаметр: 32 мм (уточнить при проектировании мероприятий по подключению технологическому присоединению);
 - 6.3. Материал трубы и тип защитного покрытия: полиэтилен (уточнить при проектировании мероприятий по подключению технологическому присоединению);
 - 6.4.Протяженность газопровода к которому осуществляется подключение (кратчайшее расстояние, измеряемое по прямой линии): без строительства сетей.
7. Предел изменения давления газа в присоединяемом газопроводе: от 0,0018 МПа до 0,0030 МПа.
8. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства: 10 рабочих дней с даты подписания акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта к подключению.
9. Основные инженерно-технические и общие требования к проектной документации в случае, предусмотренном законодательством РФ:
 - 9.1. Проектирование осуществить согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384 – ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 23.11.2009 г. №261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
 - 9.2. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должны выполняться организациями, допущенными к выполнению данных работ в установленном порядке;
 - 9.3. Предусмотренные к установке и монтажу технические устройства должны иметь сертификаты соответствия, эксплуатационно-техническую документацию, а трубы – сертификаты заводов - изготовителей.
10. Другие условия подключения, включая точку подключения:
 - 10.1. Точка подключения расположена в границах земельного участка д. 7
11. Оборудование подключаемого объекта капитального строительства прибором учета газа (если предусмотрено законодательством РФ):
 - 11.1. Предусмотреть установку газового счетчика, соответствующего обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. С целью обеспечения достоверного учета газа рекомендуется предусматривать установку счетчика с температурным компенсатором на границах сети газопотребления.
12. Срок действия настоящих технических условий составляет три года со дня заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Начальник ЦТО

(подпись)

С.Н. Долженкова

исп. Куракулова Ж.Н.
тел: 8 (47158) 2-10-46

ГРС Касторное

